

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*

11.08.2022 КНМ № 43220061000202838092



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

610035, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, д.65 тел. +7 (8332) 54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д. 12 тел. (83361) 5-10-92

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 51/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 6 города Кирово-Чепецка Кировской области и директору Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школе № 6 города Кирово-Чепецка

Кировской области Шкляевой Анне Львовне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору) Митюкова М.Н. № 51 от 16.08.2022 г.

В период с 09:00 до 11:00 «16» августа 2022 г.

Государственным инспектором Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Кировской области по пожарному надзору Соловьевым М.А.

органа государственного пожарного надзора)

проведён внеплановый инспекционный визит МКОУ СОШ № 6 г. Кирово-Чепецк, г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, д. 14/2(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор МКОУ СОШ № 6 г. Кирово-Чепецк Шкляева Анна Львовна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения обязательны	Отметка о выполнении
			х	



		нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	требований пожарной безопасности и
1.	Выходы на кровлю с двух лестничных клеток осуществляется через деревянные люки, обитые металлическим листом железа, отсутствует противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.	ФЗ № 123-ФЗ <sup>1</sup> ст. 82 СП-4 <sup>2</sup> п. 7.5	До 01.08.2023 года
2.	Выходы на кровлю с двух лестничных клеток выполнены в виде деревянных дверей обитые металлическим листом железа (имеются сквозные зазоры), отсутствуют противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра.	ФЗ № 123-ФЗ ст. 82 СП-4 п. 7.6	До 01.08.2023 года
3.	В здании учреждения на 3-ем и на 4-ом этажах не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения (отсутствует).	ФЗ № 123-ФЗ ст. 82 <sup>3</sup> , ст. 84, ст. 89, Свод правил 52.13330.2016 <sup>4</sup> п. 7.1.1, п. 7.6.1, п. 7.6.3, ППР в РФ № 1479 <sup>5</sup> п.23, п. 37	До 01.02.2023 года
4.	Система пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании учреждения эксплуатируется сверх установленного срока службы (более 10 лет), при этом не представлена информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы, либо не проведено ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке. СПС и СОУЭ в здании по истечению 10 лет срока службы (эксплуатации) не заменены на аналогичные, либо иные по согласованию с проектной организацией (фактически системы эксплуатируются с 2004).	ППР в РФ п. 54; ГОСТ Р 59638-2022 <sup>6</sup> п.6.6.1, п.6.6.3, п.6.6.4. ГОСТ Р 59639-2022 <sup>7</sup> п. 6.7.1; п.6.7.3, п.6.7.4	До 01.02.2023 года

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*директор*  
*А.В. Шамкина*  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово

Чепецк Кировской области по пожарному надзору Соловьев М.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

(подпись)

- 1 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- 2 Свод правил 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"
- 3 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- 4 СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение"
- 5 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- 6 ГОСТ Р 59638-2022 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
- 7 ГОСТ Р 59639-2022 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»